

Ilor  
itiei  
SP



Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale  
Direcția Situații Excepționale mun. Chișinău  
Detășamentul Salvatori și Pompieri Botanica



MD-2032, mun. Chișinău, str. Poamei, 21, tel: +373 (022) 52-33-40, +373 (022) 55-90-59, fax: +373 (022) 52-33-40  
e-mail: [botanica.usp@dse.md](mailto:botanica.usp@dse.md), pagina-web: [www.dse.md](http://www.dse.md)

Nr. 583 „23” 08 2017


La nr. „ ” 201

**Dlui DAGUȚA CORNELIU**  
**str. Dimineții, 45 mun. Chișinău**

Organul Supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor sec. Botanica a examinat cererea Dvs. nr. 202 din 21.08.2017 cu privire la elaborarea Planului Urbanist Zonal pentru operărea de modificări în Regulamentul local de urbanism, în vederea atribuirii codului de reglementare urbanistică de tipul R (rezidențială) terenurilor cu nr. cadastrale 01001106156, 0100106220, 0100106260, 01001060475, 0100106258, 0100106329 și 0100106330 din str. Dimineții, 37, 35, 33, 31, 31a, și evaluând riscul de incendiu în conformitate cu prevederile Legii nr. 267-XIII din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor, coordonează din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor modificarea subzonei funcționale urbane pentru terenul sus-menționat, cu următoarele condiții:

- de asigurat spații de siguranță la foc între construcțiile proiectate în dependență de gradul de rezistență la foc prevăzut pentru acestea (СНП 2.07.01-89, anexa 1, pct. 1, tab. 1, NCM E.03.02-2014, pct. 7.16);
- de prevăzut căi de acces pentru autospecialele de intervenție la incendii (de bază și speciale), asigurând lățimea minimă necesară a acestora, iar pentru autoscările de intervenție la incendii de prevăzut locuri speciale pentru instalarea acestora, cu dimensiuni corespunzătoare în dependență de înălțimea clădirii, evidențiate și marcate cu indicator „Locul pentru instalarea autoscării de incendiu” (NCM E.03.02-2014, pct. 8.2);
- de prevăzut montarea hidranților de incendiu exteriori pentru alimentarea autospecialelor de intervenție în caz de incendiu, reieșind din calculul minim necesar pentru stingerea incendiilor (СНП 2.04.02-84, pct. 2.13).

Șef DSP Botanica



**Emilian IAȘCIUC**

Ex: V. Palamari  
T:55-98-89