

SARCINĂ DE PROIECTARE

**cu privire la elaborarea documentației de executare a lucrărilor de construcție
pentru „Reamplasarea cablului electric de forță ce alimentează cu energie
electrică stația de tratare din str. Studenților, 14, mun. Chișinău, cu adresa
electrică PDC-10/25 spre PD-27/16”**

Nr. d/o	Caracteristica datelor inițiale	Conținutul
1	Parametrii tehnicii	P _{inst} =2600 kW- puterea instalată Un=6 kV- tensiunea de alimentare
2	Certificatul de urbanism	La necesitate va fi asigurat de Beneficiar
3.	Avizul de racordare	Nr. P40202018050110 din 25.05.2018, eliberat de Î.C.S. RED UNION FENOSA S.A.
4.	Termen de proiectare	2 luni din data semnării contractului
5.	Nota informativă a localității	Str. Studenților, 14, mun. Chișinău
6.	Tipul construcției	Proiectare nouă, reamplasarea liniei de cablu
7.	Solicitantul	S.A. „APĂ-CANAL CHIȘINĂU”
9.	Etapa de proiectare	Proiect de execuție (PE)
10.	Condiții speciale	Traseul cablului proiectat să fie coordonat cu Beneficiarul după efectuarea ridicării topografice
11.	Exigențele față de dotarea tehnică, soluțiile constructive, materialele construcțiilor portante și de finisare	Personal instruit și calificat în domeniu
12.	Exigențe privind tehnologia, utilajul, echipamentul, regimul de funcționare	De utilizat în proiect materiale, echipamente și utilaje agrementate în Republica Moldova
13.	Cerințe față de necesitatea de coordonare a soluțiilor cu organizațiile cointerestate	De coordonat cu reprezentantului beneficiarului și a tuturor părților cointerestate (rețele electrice), RED UNION FENOSA S.A.
14.	Exigențe privind protecția mediului	În corespundere cu cerințele legii
15.	Cerințe față de construcțiile de protecție	Conform normelor în vigoare
16.	Documentele de referință	NAIE (ediția 7), specificații tehnice, recomandări ale producătorilor de echipament.
17.	Setul de documente	Proiectul va fi elaborat în variantă hîrtie - 3 exemplare, avînd coordonările corespunzătoare. Proiectul se va prezenta în limba română.